

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Císařská 177,
 PSC, obec: 79807 Brodek u Prostějova
 K.ú., parcelní č.: Brodek u Prostějova [612731], 60
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 136,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
 na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 29,6 (65 %)
 Elektřina - 16,1 (35 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	194 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	334 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	310 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Roman Pliska
 Osvědčení č.: 1733
 Kontakt: roman.pliska@gmail.com

Ev. č. průkazu: 373254/0
 Vyhотовeno dne: 29.07.2021
 Podpis:

