

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 466/2003 Sb. o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kulturní, 1769
PSČ, místo: 75661, Rožnov pod Radhoštěm
K.ú., parcelní č.: Rožnov pod Radhoštěm (742937), 3652/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1729 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

Velmi úsporná

B

Úsporná

C

C
96.6

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi nehospodárná

F

Mimořádně nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 154.9
■ elektřina: 10.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	54.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	95.7 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	73.2 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16.7 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	5.91 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: ing. Petr Belica, 10.10.2002

Osvědčení č.: 0109

Kontakt: belica688@gmail.com

Ev. č. průkazu: 403680.0

Vyhotoveno dne: 28.12.2021

Podpis: