PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/20013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Křižná 673, 674, 757 01 Valašské Meziříčí	
PSČ, místo:		
Typ budovy:	Bytový dům	
Plocha obálky budovy:	3004	m^2
Objemový faktor tvaru A/V:	0,35	m^2/m^3
Celková energeticky vztažná plocha:	2923	m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2.rok)		
Mimořádně úsporná A	51,5	70,3
Velmi úsporná B	77,2	105,4
Úsporná C	103,0	140,6
Méně úsporná D	154,5	210,9
Nehospodárná E	205,9	281,2
Velmi nehospodárná F	257,4	351,5
Mimořádně nehospodárná G		
	85,7	105,6
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	250,47	308,81

výpočetní nástroj NKN II verze 3.052 (12/2014) (c)

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněn šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m^2 K)	Dílčí dodaná energie Měrné hodnoty kWh/(m^2.rok)					
Mimořádně úsporná A							
B							9,9
C		42,8				33,0	
D	0,551						
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		125,2	0,0	0,0	0,0	96,5	28,8

Zpracovatel:	ing. Petr Belica	Osvědčení č.:	109
Kontakt:	Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov p.R., tel. 777 606 588	Vyhotoveno dne:	5. květen 2015
		Podpis:	Belica