

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 266953.0

Ulice, číslo: Stará osada 17-27


PSČ, místo: 615 00 Brno

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 15952,54 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,24 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 21512,62 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty		kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná A	51	68	
Velmi úsporná B	76	86/Dop.	
Úsporná C	101	101	
Méně úsporná D	152	135	
Nehospodárná E	202	203	
Velmi nehospodárná F	253	270	
Mimořádně nehospodárná G		338	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1 667,649	
		1857,632	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou.

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina Teplota z CZT

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty		kWh/(m ² .rok)
Mimořádně úsporná							
A		Dop.				Dop.	
B		42					
C						31	4/Dop.
D	0,55/Dop.						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		903,91	-	-	-	669,08	94,66

Zpracovatel Ing. Veronika Skorunková
Kontakt: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - jih
607 051 061 / skorunkova@pkvp.cz

Osvědčení č.: 1797
Vyhotoveno dne: 19.02.2020
Podpis:

