

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 268


PSČ, místo: 68352, Hostěrádky-Rešov

K.ú., parcelní č.: Hostěrádky (645702), 268

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 189

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 9.9
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 1.3
■ elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	64.2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	49.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.08 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. David Surýnek

Osvědčení č.: 1447

Kontakt: david.surynek@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 367616.0

Vyhotoveno dne: 30.06.2021

Podpis: