

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Masarykova, 180 / 4
PSČ, místo: 27711, Neratovice
K.ú., parcelní č.: Neratovice (703567), 182
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 287

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 39.8
kusové dřevo, dřevní štěpka: 13.3
elektřina: 12.6
energie okolního prostředí: 2.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.81 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	131 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	239 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	201 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	0.02 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	29.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	8.63 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 773994.0
Vyhотовeno dne: 26.09.2025
Podpis: