

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Družstevní, 1414
PSČ, místo: 53901, Hlinsko
K.ú., parcelní č.: Hlinsko v Čechách (639303), st.3707
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5750 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE>80%: 536.5
elektřina: 32.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	53.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	99.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	69.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.66 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Milan Netolický
Osvědčení č.: 0666
Kontakt: info@nettydream.cz

Ev. č. průkazu: 682696.0
Vyhотовeno dne: 03.01.2025
Podpis: