

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komenského, 420
PSČ, místo: 37856, Studená
K.ú., parcelní č.: Studená (758191), st. 503
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1124

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.5

Velmi
úsporná

B

83.3

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

160

Nehospodárná

E

208

Velmi
nehospodárná

F

257

Mimořádně
nehospodárná

G

C

105

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 107.8
■ Elektřina: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	100 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	61.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	3.75 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba

Osvědčení č.: 2111

Kontakt: kotrba@energopohoda.cz



Ev. č. průkazu: 823254.0

Vyhotoveno dne: 04.03.2026

Podpis: