

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: parc.č. 351

PSČ, obec: 73992 Návší

K.ú., parcelní č.: Návší [656348], 606

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 163,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

76

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

145

Nehospodárná

E

189

Velmi
nehospodárná

F

233

Mimořádně
nehospodárná

G

F
194


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 29,2 (88 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 3,0 (9 %)
- Elektřina - 1,1 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,66 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

145 kWh/(m².rok)



Vytápění

184 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Jiří Kluz

Osvědčení č.: 1587

Kontakt: jiri.kluz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 883685.0

Vyhotoveno dne: 13.09.2026

Podpis: