

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Partyzánská, 997


PSČ, místo: 69681, Bzenec

K.ú., parcelní č.: Bzenec (617270), 515

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 108

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 75.2

Velmi
úsporná

B

← 113

Úsporná

C

← 150

Méně úsporná

D

← 216

Nehospodárná

E

← 282

Velmi
nehospodárná

F

← 348

Mimořádně
nehospodárná

G

E

247

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 25.6
■ Elektřina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.61 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	157 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	242 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	199 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	39.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.54 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák

Osvědčení č.: 1590

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 885059.0

Vyhotoveno dne: 17.09.2026

Podpis:

