PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Klostermannova 1794/16, 1795/14, k.ú. 728616, p.č. ...**

PSČ, místo: **143 00, Praha 4 - Modřany**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1775.99** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.53** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **1094.91** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 64	← 68
Velmi úsporná B	← 97	← 102
Úsporná C	100	118
Méně úsporná D	← 129	← 136
Nehospodárná E	179	← 204
Velmi nehospodárná F	← 193	205
Mimořádně nehospodárná G	← 258	← 272
	← 322	← 339
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**196.2**	**224.8**


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☑
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B		55.8					
C						40.0 / 40.0	3.8 / 3.8
D	0.38						
E		135					
F	0.85						
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**148.0**				**43.8**	**4.2**

Zpracovatel: **Ing. Zbyněk Khail**
Kontakt: **Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4**
212242703 / info@vortexsystem.cz

Osvědčení č.: **1171**
Vyhotoveno dne: **6.6.2017**
Podpis:

číslo dokumentu: **20170606**